



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖС0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 007084

Срок действия с 07.10.2025г по 06.10.2030г.

Код ОКПД 2 25.11.10

№ РОСС RU.OC55.H003697

Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТЕРС»
ОГРН 1255400013054. ИНН 5402087586. КПП 540201001. Адрес: 630049, Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом
220/5., телефон: +7 (800) 333-23-70, email: info@westers.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕСТЕРС»
ОГРН 1255400013054. ИНН 5402087586. КПП 540201001. Адрес: 630049, Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Красный проспект, дом
220/5., телефон: +7 (800) 333-23-70, email: info@westers.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖС0.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Блочно-модульные здания в собранном и скомплектованном виде или в виде
отдельных конструктивных модулей (блоков, составных частей), систем «WST
Optimum» и «WST heavy duty», согласно приложению к сертификату соответствия
№ РОСС RU.OC55.H003697

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

Выпускаемые по ГОСТ Р 58760-2024. Серийный выпуск.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», Приложение, таблица 21, 22 II степень
огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С0.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 30721-1, 30721-2, 30721-3, 30721-4, 30721-5,
30721-6 от 29.09.2025 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до
19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.





Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 007080

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC55.H003697

Тип конструкции	Наименование, типы марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования нац. стандарта или свода правил
Несущие колонны	Одиночные и сборные колонны из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2021) толщиной не менее 3 мм. С обогреваемых сторон не закрытых ограждающими конструкциями из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм с обкладками из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и утеплителем из базальтового волокна плотностью $90 \pm 5 \text{ кг/м}^3$ защищены плитами из базальтового волокна «ТЕХНО ОЗМ» плотностью $160 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, толщиной 40 мм (ГОСТ 32313-2020), согласно Технологическому регламенту №ОЗМ 30-80/2021 (ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы») и закрыты кожухами из оцинкованной стали толщиной не менее 0,45 мм. бесчердачных покрытий.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – R90, при испытаниях под нагрузкой 11200 кг. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)
Конструкции междуэтажных перекрытий, бесчердачных покрытий	Рамы перекрытий, смонтированные на каркасе из стальных гнутых профилей толщиной не менее 3 мм с шагом не более 1225 мм, защищенные снизу трехслойной сэндвич-панелью толщиной не менее 50 мм с обкладками из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и утеплителем из базальтового волокна плотностью $90 \pm 5 \text{ кг/м}^3$, либо ГВЛ толщиной 12, 5 мм в два слоя. Верх рам закрывается листами ЦСП толщиной 20 мм для междуэтажных перекрытий, либо стальным оцинкованным листом толщиной 0,5 мм для бесчердачных покрытий. Опорные точки рам расположены соответственно несущим колоннам каркаса здания. Места продольных и поперечных примыканий низа рам друг к другу защищены плитами из базальтового волокна «ТЕХНО ОЗМ» плотностью $160 \pm 15 \text{ кг/м}^3$, толщиной 40 мм (ГОСТ 32313-2020), согласно Технологическому регламенту №ОЗМ 30-80/2021 (ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы») и закрыты кожухами из оцинкованной стали толщиной не менее 0,45 мм. Места продольных и поперечных примыканий верха рам друг к другу закрываются листами ЦСП толщиной 20 мм для междуэтажных перекрытий, либо стальным оцинкованным листом толщиной 0,5 мм для бесчердачных покрытий.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – REI45, при испытаниях под нагрузкой 400 кг/м ² . - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Русаков
М.А. Сельдимилов

Русаков В.А.

Сельдимилов М.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия





**Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО**

Тип конструкции	Наименование, типы марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Подтверждаемые требования нац. стандарта или свода правил
Внутренние стены лестничных клеток	Конструкции из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 150 мм с обкладками из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и утеплителем из базальтового волокна плотностью 90 ± 5 кг/м ³ смонтированных по направляющим из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2021) толщиной не менее 2 мм. Узлы примыканий верха стен к конструкциям перекрытий/покрытий защищены плитами из базальтового волокна «ТЕХНО ОЗМ» плотностью 160 ± 15 кг/м ³ , толщиной 40 мм (ГОСТ 32313-2020), согласно Технологическому регламенту №ОЗМ 30-80/2021 (ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы») и закрыты кожухами из оцинкованной стали толщиной не менее 0,45 мм.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – REI90, при испытаниях под нагрузкой 3500 кг/м.п. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)
Лестничные марши	Конструкция из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2021) толщиной не менее 3 мм. Марши защищены снизу и с боков листами ГВЛ в два слоя толщиной не менее 12,5 мм, ступени маршей защищены листами ЦСП толщиной 20 мм и облицованы керамогранитной плиткой.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – R60, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м2. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)
Лестничные площадки	Конструкция из стальных профилей (марки стали С245, С345 по ГОСТ 27772-2021) толщиной не менее 3 мм. Площадки защищены снизу и с боков листами ГВЛ в два слоя толщиной не менее 12,5 мм, сверху защищены листами ЦСП толщиной 20 мм и облицованы керамогранитной плиткой. Опорные элементы площадок защищены плитами из базальтового волокна «ТЕХНО ОЗМ» плотностью 160 ± 15 кг/м ³ , толщиной 40 мм (ГОСТ 32313-2020), согласно Технологическому регламенту №ОЗМ 30-80/2021 (ООО «ТехноНИКОЛЬ – Строительные Системы») и закрыты кожухами из оцинкованной стали толщиной не менее 0,45 мм.	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – R60, при испытаниях под нагрузкой 320 кг/м2. - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)
Наружные несущие стены	Конструкции из трехслойных сэндвич-панелей толщиной не менее 100 мм с обкладками из стального листа толщиной не менее 0,5 мм и утеплителем из базальтового волокна плотностью 90 ± 5 кг/м ³ .	- Предел огнестойкости по ГОСТ 30247.1-94 – EI60 - Класс пожарной опасности по ГОСТ 30403-2012 – K0(45)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Сельдимилов М.А.

